zasięg oddziaływania hydrantu PPOŻ
naziemnego (r=75,0m)

zasięg oddziaływania hydrantu PPOŻ
naziemnego (r=75,0m)

zasięg oddziaływania hydrantu PPOŻ
naziemnego (r=75,0m)

ZAKRES OPRACOWANIA
km 0+025,05

km 0+900,00
ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA
km 0+512,00

X=5972950,00
Y=5463600,00

X=5972700,00
Y=5463650,00

HP1

HP2

HP3

PE-RC 100
SDR17

PE-RC 32
SDR17

włączenie sieć do istn. sieci wod.

143/11 Bp

143/12 Bp

143/13 Bp

143/14 Bp

143/15 Bp

143/16 Bp

143/17 Bp

143/18 Bp

143/22 RVI

143/10 dr

143/8 dr

143/1 dr

104 dr

Żwirowa

120/35 RVI

120/34 RVI

139/7 Bi

143/20 Bp

143/21 Bp

143/22 Bp

143/9 Bp

LEGENDA:

OZNACZENIA NIERUCHOMOSCI

- granice działek-pasa drogowego

INSTALACJE SANITARNE - WOD.

- projektowane sieć wodociągowa PE-RC 100 SDR17
- projektowane przyłącze wodociągowe PE-RC 32 SDR17
- projektowane zasuwa wodociągowa
- projektowany hydrant PPOŻ naziemny
- zasięg oddziaływania hydrantu PPOŻ naziemnego DN 80 (r=75,0m)

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

POLMAR Mariusz Drzymała
ul. Mała 7c/5
72-510 Wolin
NIP : 986-018-74-07

kom. 601 989 814
email: polmar.wolin@wp.pl

INWESTOR :	Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
NAZWA ZADANIA :	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Wólko
MIEJSCOWOŚĆ:	Wólko, gm. Międzyzdroje
KATEGORIA OBIEKTU:	XXVI
TYTUŁ:	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY - WOD. skala 1 :500
PROJEKTOWAŁ :	
Rys. nr 1	listopad 2021 r.

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licencja a/n 344-07143494