

Olszowa, dnia 03.11.2023 r.

Numer referencyjny: 15/ZZO/2023/ZP-1

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w nw. Postępowaniu

Dotyczy: postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 299,92 kW w formule "zaprojektuj wybuduj"

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?	<i>Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania optymalizatorów.</i>	NIE
2.	Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?	<i>Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania 1 optymalizatora do 1 panela.</i>	NIE
3.	Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i karty technicznej. Nie istnieje moduł fotowoltaiczny spełniający łącznie wszystkie warunki.	<i>Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.</i>	NIE
4.	Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez	<i>Zamawiający informuje, że w przedmiotowym</i>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika	<i>postępowaniu do wykonania nie jest mikroinstalacja.</i>	
5.	Jakiej gwarancji na moduł wymaga Zamawiający? W karcie technicznej jest dwukrotnie gwarancja 30 lat producenta, w opz jest 30 lat, natomiast w kryteriach oceny ofert jest min 120 miesięcy. Czy Zamawiający oczekuje gwarancji na moduł 360 miesięcy + min 120 miesięcy?	<p><i>Zamawiający informuje, że wymaga gwarancji: 30 lat producenta.</i></p> <p><i>Oraz zgodnie z kryterium oceny ofert Gwarancji jakości:</i></p> <p>Roboty budowlane</p> <p><i>a) 36 miesięcy – 0 pkt</i></p> <p><i>b) 60 miesięcy – 25pkt</i></p> <p>Panele:</p> <p><i>a) 120 miesięcy – 0 pkt.</i></p> <p><i>b) 144 miesiące – 5 pkt.</i></p> <p>Falowniki:</p> <p><i>a) 60 miesięcy – 0 pkt.</i></p> <p><i>b) 84 miesiące – 5 pkt.</i></p>	NIE
6.	Czy Zamawiający dopuści moduł o grubości ramy min 30 mm?	<i>Zamawiający informuje, że nie dopuści modułu o grubości ramy min 30 mm.</i>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
7.	Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?”	<i>Zamawiający nie posiada informacji, aby obiekty wskazane do montażu były objęte ochroną konserwatorską.</i>	NIE
8.	Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?	<i>Tak, ale nie gorsze niż wskazane przy zachowaniu pozostałych parametrów.</i>	NIE
9.	W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?	<i>Zamawiający informuje, że moc instalacji została wskazana do wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu w związku z powyższym nie dopuszcza odchylenia mocy instalacji.</i>	NIE
10.	Czy Zamawiający dopuści moduł o grubości szyby 2 mm?.	<i>Zamawiający informuje, że nie dopuści modułu o grubości szyby 2 mm.</i>	NIE
11.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej tj. obciążenie śniegiem i wiatrem odpowiednio 5400 i 2400 Pa	<i>Zamawiający informuje, że nie.</i>	NIE
12.	Zamawiający określił moc instalacji na 299,92 kWp. Tak opisana moc dopuszcza zastosowanie tylko modułu o mocy 460 W. Prosimy o zmianę wymagania dotyczącego mocy instalacji, aby możliwe było zastosowanie modułów powyżej 460W.	<i>Zamawiający informuje, że moc instalacji została wskazana do wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu w związku z powyższym nie dopuszcza odchylenia mocy instalacji.</i>	NIE
13.	Prosimy o wskazanie na mapie lub rysunku dokładnego położenia PPE do którego ma zostać podłączona przedmiotowa instalacja	<i>Stacja Trafo Załącznik nr 1 do odpowiedzi.</i>	NIE
14.	Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?	<i>Zamawiający informuje, że tak jest to instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW.</i>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
15.	Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej	<i>Zamawiający potwierdza, że umowa będzie mogła zostać zawarta w formie elektronicznej</i>	NIE
16.	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych poza UE oraz obniżenie wymagań dotyczących wytrzymałości?	<i>Zamawiający informuje, że nie.</i>	NIE
17.	Proszę o zmianę kolejności etapów umowy ponieważ warunki przyłączenia uzyskuje się przed projektem budowlanym w według umowy są dopiero w III etapie.	<i>Zamawiający informuje, że III etap jest wskazany do płatności – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia III etap winien zacząć się w terminie dwóch tygodnia od dnia podpisania umowy: „Wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy”</i>	NIE
18.	Proszę o podanie jakie panele zostały użyte w SWZ, ponieważ żadne z dostępnych na rynku nie spełniają tych wymagań. Najbliżej jest Bruk-Bet Solar, ale brakuje mu paru punktów. No i BrukBet nie ma paneli bifacjalnych.	<i>Nie jest dopuszczalne opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw wlaných i producentów. Parametry techniczne i cechy jakościowe zostały dla paneli opisane w załączniku nr 9 [karta techniczna]</i>	NIE
19	W treści SWZ podano iż: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat, chyba, że okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy roboty, polegające na dostawie, montażu instalacji PV o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda, przy czym minimum jedna z tych robót dotyczyła instalacji PV o mocy minimalnej 300 kW i została zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, z	<i>Warunek udziału jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zmienia warunku udziału.</i>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	czego co najmniej jedno z zadań było instalacją posadowioną na gruncie. W nawiązaniu do warunku przytoczonego powyżej, zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy obniży wartość wykonanego zadania przez Wykonawcę z kwoty 1 200 000,00 zł. na przynajmniej 1 100 000,00 zł. Uważam, iż wartość wykonanego zadania przez Wykonawcę nie może świadczyć o jego doświadczeniu, każdy Wykonawca indywidualnie ustala cenę za 1 kW. Uważam, że warunek ten sztucznie obniża konkurencję w postępowaniu, dlatego wnoszę o obniżenie tej wartości.		

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.

Z poważaniem: