PROJEKT INSTALACJI
Wioleta Kukla-Kurkiewicz
32-733 Trzciana, Ujazd 78
NIP 645-254-77-28, REGON 364962464



LEGENDA

NAZWA	OZNACZENIE
KANAŁ NAWIEWNY (blacha ocynkowana)	
KANAŁ WYWIEWNY (blacha ocynkowana)	
KANAŁ CZERPNY (blacha ocynkowana)	
KANAŁ WYRZUTOWY (blacha ocynkowana)	
KRATKA TRANSFEROWA LUB PODCIĘCIE DRZWI	
KLAPA PPOŻ. PROSTOKĄTNA / OKRĄGŁA	
PRZEPUSTNICA REGULACYJNA PROSTOKĄTNA / OKRĄGŁA	
TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY / OKRĄGŁY	
ELEMENT WENTYLACYJNY NAWIEWNY	
ELEMENT WENTYLACYJNY WYWIEWNY	
WYRZUTNIA DACHOWA Z PODSTAWĄ I COKOŁEM PROSTOKĄTNA / OKRĄGŁA	
CZERPNIA / WYRZUTNIA ŚCIENNA	
WENTYLATOR KANAŁOWY	
AGREGAT FREONOWY	
PRZEWODY FREONOWE - MIEDŹ	G-915 0.1.-W-53
PRZEWODY CHŁODNICZE - STAL	2 1/2"
NAWIEWNIK OKIENNY CIŚNIENIOWY	
WENTYLATOR DACHOWY WYCIĄGOWY	

UWAGI:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW I URZĄDZEŃ, ORAZ PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
6. KANAŁY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
7. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE.
8. CZYSZCZENIE INSTALACJI PRZEWIDZIANO ZA POMOCĄ OTWORÓW REWIZYJNYCH. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH ZAŁOŻONO DEMONTAŻ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH INSTALACJI (NP. FLEXY, KOLANA).
9. KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE IZOLACJĄ CIEPLNĄ WG OPISU TECHN.
10. WSZYSTKIE CETRALE WENTYLACYJNE WEWNĄTRZ BUDYNKU PODWIESZAĆ DO STROPU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA CENTRALI
11. WSZYSTKIE CENTRALE ZAOPATRZYĆ W PODKŁADY GUMOWE.
12. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.
13. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE ZAMONTOWANE SĄ NA WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCH (ZGODNIE Z ARANŻACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ).

TEMAT	Budowa hali sportowej z przedszkolem oraz przewiązką łączącą istniejący budynek Szkoły Podstawowej, na działce nr 218/4 w miejscowości Łapanów , gmina Łapanów
ADRES INWESTYCJI	DZ.EW.NR. 218/4 ŁAPANÓW
INWESTOR	Gmina Łapanów 32-740 Łapanów 34
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKT INSTALACJI Wioleta Kukla-Kurkiewicz 32-733 Trzciana, Ujazd 78 NIP 645-254-77-28, REGON 364962464
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT	mgr inż. Wioleta Kukla-Kurkiewicz upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAP/0322/PBS/18
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Głaszczka upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr LUB/0181/PWOS/09
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: PT.WM-2 DATA: 08.2023r