
W1.1 WYWIETRZAK TYP A Ø400
Vn=Vw= 17 110 m3/h
10 w/h
W1.1 WYWIETRZAK TYP A Ø400
Vn=Vw= 5 730 m3/h
10 w/h
W1.1 WYWIETRZAK TYP A Ø400
Vn=Vw= 3 870 m3/h
10 w/h
W1.1 WYWIETRZAK TYP A Ø400
Vn=Vw= 725 m3/h
5 w/h
10 650 m3/h
do biofiltra
zbiornik podterenowy
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Kontener ostrzegawczy
CENTRALA WENTYLACYJNA S1
łączna powierzchnia otworów w drzwiach nie mniejsza niż 0,4m2 drzwi załużowe
łączna powierzchnia otworów w drzwiach nie mniejsza niż 0,16 m2 drzwi załużowe
obszar zmiany technologii
RO
STZ
CH
MZ 1
MZ 2
K01
K02
K03
K04
Ø700
Ø500
Ø600
Ø355
Ø315
Ø225
N=W=6500m3/h
N=W=5w/h=365m3/h
N=1xV=92m3/h
N=W=2xV=90m3/h
N=W=2xV=140m3/h
N=W=50m3/h
N=140m3/h
N=W=4xV=160m3/h
N=W=4xV=145m3/h
N=W=10xV=625m3/h
N=W=10xV=572m3/h
N=W=1700m3/h
N=100m3/h
N=W=40m3/h
N=W=1xV=8m3/h
N=W=50m3/h
N=W=50m3/h
N=W=1xV=8m3/h
N=W=1xV=8m3/h
N=W=1xV=8