

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

BFI.II.272.2.15.2023

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I

WYJAŚNIENIA
w związku z zapytaniami do treści SWZ (4)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.11.2023 r.. do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej również SWZ).

Treść zapytań we wniosku oraz odpowiedzi (wyjaśnienia) zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

Pyt. 1 – Proszę o udostępnienie dokumentacji z prób szczelności, zaazotowania poszczególnych układów klimatyzacji. Daty wykonania.

Odp. 1 – Generalny Wykonawca nie udostępnił Zamawiającemu dokumentacji z próbami szczelności. Nowy Wykonawca powinien przeprowadzić powyższe próby po zakończeniu prac.

Pyt. 2 – Proszę o informacje jakiej marki urządzenia klimatyzacji zostały zamontowane..

Odp. 2 – Są to urządzenia marek Fujitsu oraz VTS.

Pyt. 3 – Proszę o uściślenie na czym polega niekompletność układów, o której mowa w wyjaśnieniach z dnia 29 listopada 2023 r., wskazanie brakujących elementów.

Odp. 3 – Niekompletność polega na braku sterowników. Na parterze w układach brak urządzeń.

Pyt. 4 – Proszę o uściślenie zakresu prac. Niniejsze postępowanie obejmuje "... - etap 1" Wskazanie na niekompletność układu klimatyzacji na parterze, wskazuje na zakres prac opisanych w etapie drugim pierwotnego przetargu.

Odp. 4 – Zakres prac obejmuje uzupełnienie urządzeń opisanych w pkt 3.

Pyt. 5 – Proszę o informację czy zamawiający dysponuje niezamontowanymi elementami urządzeń klimatyzacji - wskazanymi jako niekompletne, jakimi?

Odp. 5 – Zamawiający nie dysponuje urządzeniami do zamontowania.

Pyt. 6 – Przedstawiony w przedmiarze zakres prac pn. "KNR 7-24 0510-02 – Przeprow. prac regul. urządz. i instal. o chłodz. bezp., uruchomienie i uzysk. niskich temperatur wydajność 60 tys. kcal/h – 2 kpl." w świetle udzielonych Wyjaśnień w związku z zapytaniem do treści SWZ (2) z dnia 29-11-2023 jest nieścisły. Nie oddaje całości prac niezbędnych do wykonania i prawidłowego ich oszacowania. Proszę o udostępnienie dokumentacji z inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac.

Odp. 6 – Przedstawiony w przedmiarach zakres prac obejmuje uruchomienie central wentylacyjnych VTS w piwnicach (jeden komplet dotyczy pomieszczeń piwnicznych, drugi komplet dotyczy pomieszczeń parteru i piętra). Nowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego uruchomienia układów, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz niezbędnych prób powykonawczych a po przekazaniu systemów do eksploatacji, przejęcia pełnej gwarancji na w/w układy.

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

Anna Kawalerska
Kierownik
Oddziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji