



Tab.1. Wymiary rur ochronowych dla rurociągów

Średnica rurociągu chronionego PVC/PE ϕ_1 (mm)	Średnica rury osłonowej stalowej ϕ_2 (mm)
$\phi 110\text{mm}$	$\phi 219,1\text{mm}$

Inwestor:			
		Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO"			
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Stadium PB-W	
		Skala _____	
		Data oprac. Luty 2018r.	
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szate w ciągu ulic: Stonieczna i Potulniowa z odgątkami w ul. Zielona, ul. Morelowa, ul. Porzeczkowa oraz ul. Wiśniowa		
Adres	Szate, gm. Opatówek		
Nazwa rysunku	UŁOŻENIE RUROCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ		
Projektant spec. san./ Sprawdzający spec. san./ Opracował	inż. J. Grzelek 7131-7132/37/PW/2002 mgr inż. M. Żurawska WKP/0273/PWDS/06 mgr inż. Rafał Olejniczak		Rys nr. 3.3