

Warszawa, dnia: 2023-05-16

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Brzesko  
Jadowniki  
ul. Brzeska 59  
32-800 Brzesko  
Pełnomocnik prowadzący postępowanie:  
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych  
ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Budowa drogi leśnej nr 86 w Leśnictwie Kopaliny”** – znak sprawy **SA.270.1.4.2023.NB**.

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**pytanie nr.1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiaru. Wystąpiła niezgodność dotycząca warstwy podbudowy z kruszywa 0-63. Dokumentacja projektowa oraz opis prac do wykonania wskazują na wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 grubości 20cm natomiast przedmiar robót-poz.16 wskazuje na wykonanie tożsamej podbudowy lecz o grubości 40cm (poz.16-krotność 2 )  
Prosimy o wyjaśnienie czy wykonać podbudowę o grubości 20cm czy 40cm.

**Pytanie nr.2**

Proszę o wskazanie rodzaju i parametrów kruszywa jakie należy dowieść na wykonanie nasypów.

**Pytanie nr.3**

SWZ oraz wzór umowy wskazują na rozliczenie umowy na podstawie faktury końcowej. Mając na uwadze dbałość i oszczędność środkami publicznymi proszę o wprowadzenie możliwości odbioru częściowego a tym samym faktur częściowych. Wprowadzenie rozliczeń częściowych za wykonane etapy robót pozwoli na przygotowanie znacznie korzystniejszej oferty cenowej przez Wykonawcę. Przy jednej fakturze końcowej oferty Wykonawców będą znacznie wyższe ponieważ Wykonawcy składając ofertę będą musieli uwzględnić w niej finansowanie inwestycji i koszty z tym związane. W przypadku rozliczeń częściowych oferty Wykonawców będą znacznie niższe co pozwoli Zamawiającemu na oszczędne dysponowanie środkami publicznymi. Proszę zatem o dopuszczenie rozliczenia fakturami częściowymi.

Ad 1. Do wykonania jest podbudowa o gr. 20cm.

Ad. 2 Do wykonania nasypów należy zastosować grunt G1 dobrze zagęszczalny np. piasek o  $CBR \geq 10\%$ ,  $E_2 > 80MPa$ .

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych i płatności częściowych.

Pełnomocnik Zamawiającego

dr Paweł Drembkowski