

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

Sekcja Obsługi Klienta w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 22 444 33 33
e-mail: krakow@psgaz.pl

SIM Małopolska sp. z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko

Nasz znak: S007/0000019694/00001/2023/00000

Tarnów, 08.03.2023

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2023 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
20 BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ - 40 LOKAL, adres: Okocim, ul. Goetzów Okocimskich, nr działki: 80/17, 80/19, 80/20, 80/21
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	11	40	440
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	23	40	920
Łączna moc [kW]			1.360

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa dla poszczególnych przyłączy jest określona w pkt. 9 warunków. [m³/h].
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 60000 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Gazociąg średniego ciśnienia.
 - Materiał: PE80/11, DN 63 [mm]
 - Lokalizacja: Okocim_Goetzów Okocimskich
- Ciśnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 RC SDR 17,6	90	83

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: Okocim dz. 80/22

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 20 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszerzeg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
					ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	4	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	25	10	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: 20 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 40 lokal, adres: Okocim, ul. Goetzów Okocimskich, nr działki: 80/17, 80/19, 80/20, 80/21

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.2. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.3. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.4. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.5. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.6. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.7. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.8. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.9. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.10 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.11 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.12 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.13 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.14 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.15 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.16 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.17 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.18 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.19 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.2.20 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 10 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku.

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 40 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka na terenie posesji na ścianie budynku, status urządzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 10 [m³/h] - 20 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie

określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.
16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.
17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.
18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 57.254,00 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 70.422,42 zł.
19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.
20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 20.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
 - 20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
 - 20.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

















Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 24 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.



















21. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
22. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
23. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
24. Klauzule:
 - 24.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.
 - 24.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
 - 24.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 24.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 24.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
 - 24.6. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania PSG sp. z o.o. do zawarcia Umowy o przyłączenie. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.






24.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

24.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.

24.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.	PoD	Kod kreskowy
1.	8018590365500092493952	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
2.	8018590365500092493969	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
3.	8018590365500092493976	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
4.	8018590365500092493983	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
5.	8018590365500092493990	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
6.	8018590365500092494003	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
7.	8018590365500092494010	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
8.	8018590365500092494027	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
9.	8018590365500092494034	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
10.	8018590365500092494041	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
11.	8018590365500092494058	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
12.	8018590365500092494065	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
13.	8018590365500092494072	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
14.	8018590365500092494089	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	
15.	8018590365500092494096	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1	
16.	8018590365500092494102	
	Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2	

17. 8018590365500092494119 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
18. 8018590365500092494126 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
19. 8018590365500092494133 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
20. 8018590365500092494140 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
21. 8018590365500092494157 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
22. 8018590365500092494164 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
23. 8018590365500092494171 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
24. 8018590365500092494188 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
25. 8018590365500092494195 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
26. 8018590365500092494201 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
27. 8018590365500092494218 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
28. 8018590365500092494225 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
29. 8018590365500092494232 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
30. 8018590365500092494249 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
31. 8018590365500092494256 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
32. 8018590365500092494263 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
33. 8018590365500092494270 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
34. 8018590365500092494287 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2

35. 8018590365500092494294 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
36. 8018590365500092494300 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
37. 8018590365500092494317 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
38. 8018590365500092494324 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2
39. 8018590365500092494331 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 1
40. 8018590365500092494348 
Adres: Okocim ul. Goetzów Okocimskich dz. nr 80/17, 80/19, 80/20, 80/21 lokal nr 2

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
ROBERT KŁOS-KUFEL, Kier. Działu Obsługi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Katarzyna Kaczmarczyk

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. S007

