

Słuszków, dnia: 2023-12-18

**Gmina Mycielin**

Słuszków 27

62-831 Korzeniew

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**Nazwa zamówienia:** Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku: Przyranie-Mycielin.

**Numer referencyjny:** ZP.271.1.17.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Mycielin**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę w składzie konsorcjum, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.2 SWZ, członkowie konsorcjum mogą spełnić łącznie, w tym może je spełniać co najmniej jeden członek konsorcjum.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 PZP i pkt 12 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający powołując się na **Wyrok z dnia 16 września 2020 r., KIO 2005/20** informuje, że w celu spełnienia warunków określonych w 7.2 SWZ samodzielnie występujący wykonawca albo jeden z konsorcjantów albo jeden podmiot trzeci, powinien wykazać doświadczenie w całości tj. wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. Doświadczenie w wykonaniu pojedynczych przedsięwzięć

przez dwa różne podmioty nie jest bowiem tym samym, co doświadczenie jednego podmiotu w wykonaniu większej ilości tych przedsięwzięć. Powtarzalność wykonania określonej usługi, roboty, czy dostawy, powoduje bowiem, że posiadane doświadczenie jest większe. Powtarzalność wykonania określonej usługi, roboty, czy dostawy, powoduje bowiem, że posiadane doświadczenie jest większe. Skoro zatem zamawiający wymaga w treści warunku wykazania takiej powtarzalności, to co do zasady jeden podmiot ( samodzielnie występujący wykonawca albo jeden z konsorcjantów albo jeden podmiot trzeci) powinien ją wykazać w swoim doświadczeniu w całości, aby udowodnić zdolność do należytej realizacji zamówienia.

#### **Pytanie nr 2**

Zgodnie z Przekrojami normalnymi warstwa wiążąca zaprojektowana jest grubości 3 cm z mieszanki AC 16 W. Zgodnie z dokumentem WT-2 cz. 2 przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ( $h \geq 2,5 \times D$ ). Stosuje mieszankę AC 16 W gr. 3 cm zasada ta nie zostanie spełniona. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako warstwy wiążącej gr 3cm mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako warstwy wiążącej gr 3cm mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2

#### **Pytanie nr 3**

SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

#### **Pytanie nr 4**

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje pomieszczone wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Pytanie nr 5**

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe w p. 2.6 podaje wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 natomiast Przedmiar oraz Przekroje Normalne podają zastosowanie betonu C 8/10 jako ławy betonowej. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku przedmiotowego zadania jako ławy betonowej należy zastosować beton C 8/10.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Należy zastosować min. beton C 8/10.

**Pytanie nr 6**

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe w p. 2.2.1 podaje że nasiąkliwość powinna być wg normy PN-EN 1340 i nie powinna być większa niż 5% co jest niezgodne z przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymaganie nasiąkliwości dla obrzeży betonowych zgodnie z aktualną normą PN-EN 1340 – klasa 2B – wartość średnia  $\leq 6\%$

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymaganie nasiąkliwości dla obrzeży betonowych zgodnie z aktualną normą PN-EN 1340 – klasa 2B – wartość średnia  $\leq 6\%$

Zamawiający:

WÓJT GMINY  
*Sreka*  
Rafał Szlachetkowski