



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

http://www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



DT/RI/152/2022

Kędzierzyn-Koźle, dnia 1 lutego 2022 r.

Architektura i Projekty
Damian Bejton
ul. 3 maja 71a
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Dotyczy: przebudowa ul. Chemików w Kędzierzynie-Koźlu

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie branżowe z dnia 18.01.2021 r. informujemy, że **pozytywnie** opiniujemy przedstawione rozwiązania projektowe pod warunkiem zaprojektowania na istniejących rurach preizolowanych przechodzących pod ulicą Chemików (sieć preizolowana cztero przewodowa niskoparametrowa na potrzeby c.o oraz c.w.u.) rur osłonowych. Średnica zewnętrzna każdej z rur preizolowanych wynosi 125 mm. Ponadto wzdłuż sieci ciepłowniczej ułożona jest rura RHDPE Dn50 wraz z kablem teletransmisyjnym.

Wytyczne przy wykonywaniu prac w rejonie sieci ciepłowniczej/teletechnicznej:

- powiadomić MZEC o przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
- zachować szczególną ostrożność przy wbijaniu szpilek podczas układania krawężników/obrzeży aby nie uszkodzić płaszcza polietylenowego rury preizolowanej,
- w przypadku odkrycia rur preizolowanych niezwłocznie powiadomić MZEC,
- odkryte sieci ciepłownicze winny być zasypane piaskiem, nie dopuszcza się do zasypania ziemią,
- przed zasypaniem sieci Wykonawca poinformuje MZEC w celu odbioru prac, w szczególności przy pracach związanych z zabudową rur osłonowych,
- przed rozpoczęciem prac w rejonie sieci ciepłowniczej, w obecności Wykonawcy zostanie wykonany pomiar rezystancji sieci alarmowej,
- wszystkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej zostaną protokolarnie odebrane przez przedstawiciela MZEC K-Koźle,
- w przypadku gdy sieć ciepłownicza będzie posadowiona na głębokości zaprojektowanej podbudowy drogi, Wykonawca przebudowy wykona stabilizację lub zabuduje płytę drogową w celu odciążenia sieci ciepłowniczej,
- ewentualne szkody powstałe na sieci ciepłowniczej w wyniku przebudowy drogi zostaną naprawione przez właściciela infrastruktury a kosztami zostanie obciążony Wykonawca prac.

Osoba do kontaktu podczas realizacji prac : Roman Bagiński, 668 109 935

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczoną istniejącą siecią ciepłowniczą - 1 szt.
- faktura

K.o.
DP;
a/a

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Arnold Schett