

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214"** – znak sprawy **IBR.271.01.2022.KG**.

Zamawiający, **Gmina Baruchowo**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Proszę o podanie średnic drzew, które należy wyciąć i wykarczować.
2. Proszę o zwiększenie w kosztorysie ilości oznakowania do ustawienia – zgodnie z planem należy na 10 słupkach zamontować łącznie 16 tarcz oraz przestawić jeden znak.
3. Proszę o potwierdzenie, że zaznaczony na planie sytuacyjnym kanał technologiczny nie wchodzi w zakres inwestycji, tj. nie należy wyceniać jego wykonania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Obwód drzew przewidzianych do wycięcia wynosi od 80 do 120 cm.

Ad. 2. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego. Wykonawca winien zatem w przygotowanym na potrzeby postępowania kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie koszty, w tym zwiększoną ilość oznakowania wynikającą z projektu budowlanego i docelowej organizacji ruchu

Ad. 3. Zamawiający potwierdza, że zaznaczony na planie sytuacyjnym kanał technologiczny nie wchodzi w zakres inwestycji, tj. nie należy wyceniać jego wykonania

Zamawiający

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)