

Pinst.całk.– 17,5 kW
Pszyt.całk.– 10,5 kW
Jn = 16,3 A
kj = 0,6

Zasilanie z RGNN

Nazwa	Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlce ul. Kilińskiego 29
Projektant	mgr inż. Marcin Barczak
nr upr.	MAZ/0104/PWBE/19
podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Chudawski
	GPB 4224/57/50/89
Opracowujący	mgr inż. Wojciech Kazimierczak
Tytuł rys.	**Schemat tablicy elektrycznej TE1**
Skala	
Data	kwiecień 2024
Nr rysunku	E-04