

LEGENDA

- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DWUKROTNE
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44
- DWA GNIAZDA WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44 (W RAMCE DWUKROTNEJ)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 3P+N+PE, 16A, 400V, IP44
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DLA TELEWIZORA, WYSOKOŚĆ MONTAŻU PODANA NA RYSUNKU
- 2 x DWA GNIAZDA WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DLA ZASILANIA KOMPUTERÓW, 2 x (RAMKA DWUKROTNA Z CZERWONĄ WKŁADKĄ)
- DZWONEK PRZYWOŁAWCZY Z KLATKI SCHODOWEJ, BIM–BAM GNS–921 ZAMEL
- PRZYCISK ZWIERNY DZWONKOWY, 250V,
- IP WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILENIA ZASILACZA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
- KD WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILENIA ZASILACZA KONTROLI DOSTĘPU
- ZD WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILENIA ZASILACZA DOMOFONU CYFROWEGO

UWAGI

1. W pokojach chorych gniazda montować:
   –pojedyncze IP20 w panelach łóżkowych
   –pojedyncze IP44 w pobliżu umywalki na wysokości 1,4m,
   –dwukrotne na wysokości 0,3m,
   –pojedyncze dla telewizora na wysokości 2,2m, dokładną lokalizację ustalić na budowie.
2. Gniazda w gabinetach zabiegowych montować:
   –komputerowe typu DATA nad blatami, wysokość montażu do ustalenia na budowie,
   –pojedyncze IP44 w pobliżu umywalki na wysokości 1,4m,
   –pozostałe na wysokości 1,2m
3. W sanitariatach gniazda montować na wysokości 1,4m.
4. W korytarzach gniazda montować na wysokości 1,2m.
5. W pom. biurowych gniazda montować na wysokości 0,3m. Gniazda dla komputerów montować we wspólnych ramkach z gniazdami LAN.
6. W pom. socjalnych gniazda IP44 montować nad blatem kuchennym, pozostałe na wysokości 0,3m.
7. Lokalizacje wypustów dla zasilaczy ustalić z dostawcą urządzeń.
8. Tablice elektryczne montować w miejscu istniejących wnęk.

Nazwa	Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlce ul. Kilińskiego 29
Projektant	mgr inż. Marcin Barczak
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Chudawski
Opracowujący	mgr inż. Wojciech Kazimierczak
nr upr.	MAZ/0104/PWBE/19 GPB 4224/57/50/89
podpis	
Tytuł rys.	**Rzut parteru - instalacja siłowa**
Skala	1:100
Data	kwiecień 2024
Nr rysunku	E-27