

TS5-18	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-17	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-16	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-15	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-14	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-13	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-12	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-11	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-10	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-9	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-8	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-7	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-6	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-5	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-4	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-3	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-2	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-1	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym

Pinst.całk.= 25,6 kW
Pszyt.całk.= 15,4 kW
Jn = 23,9 A
kj = 0,6

Zasilanie z RGNN



TS5-36	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-35	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-34	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-33	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-32	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-31	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-30	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-29	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-28	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-27	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-26	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-25	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-24	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-23	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-22	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-21	0,6 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: montaż w panelu nadłóżkowym
TS5-20	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS5-19	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:



TS5-40	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:
TS5-39	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:
TS5-38	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:
TS5-37	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:

Nazwa
Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedlce ul. Kilińskiego 29

Projektant	nr upr.	podpis
mgr inż. Marcin Barczak	MAZ/0104/PWBE/19	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący: mgr inż. Wojciech Kazimierczak		

Tytuł rys.
Schemat tablicy elektrycznej TS5

Skala	Data	Nr rysunku
	kwiecień 2024	E-14