

Pinst.cał.– 20,6 kW
Pszyt.cał.– 12,4 kW
Jn = 19,2 A
kj = 0,6

Nazwa
Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedlce ul. Kilińskiego 29

Projektant	nr upr.	podpis
mgr inż. Marcin Barczak	MAZ/0104/PWBE/19	
Sprawdzający mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący mgr inż. Wojciech Kazimierczak		

Tytuł rys.
Schemat tablicy elektrycznej TE6

Skala	Data	Nr rysunku
	kwiecień 2024	E-09