

TE4-16	0,4 kW	Zasilanie zasilacza domofonu	Pomieszczenia:
TE4-15	0,6 kW	Gniazda 230V komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:
TE4-14	0,8 kW	Gniazda 230V komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:
TE4-13	0,8 kW	Gniazda 230V komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:
TE4-12	0,8 kW	Gniazda 230V komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:
		Rezerwa	
TE4-11	3,0 kW	Gniazdo 3F~16A ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia: brudownik
TE4-10	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-9	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-8	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-7	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-6	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-5	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-4	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-3	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-2	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TE4-1	0,8 kW	Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
		Prowadzić do CB do TM-I/O IN SW wg. schematu instalacji centralnej baterii	

Pinst.całk.= 15,6 kW
Pszyt.całk.= 9,4 kW
Jn = 14,6 A
kj = 0,6

Zasilanie z RGNN



		Sterowanie oświetleniem	przycisk bistabilny
TE4-20	0,2 kW	Oświetlenie nocne	Pomieszczenia:
TE4-19	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:
TE4-18	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:
TE4-17	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:

Nazwa
Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedlce ul. Kilińskiego 29

Projektant	nr upr.	podpis
mgr inż. Marcin Barczak	MAZ/0104/PWBE/19	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący: mgr inż. Wojciech Kazimierczak		

Tytuł rys.
Schemat tablicy elektrycznej TE4

Skala	Data	Nr rysunku
	kwiecień 2024	E-07