

ADRES TM-I/O

TM TECHNOLOGIE SYSTEM CENTRALNEJ BATERII - SCHEMAT IDEOWY	
Typ Baterii:	TM-CB A S1 00710P
Moc CB [W]	900 W
Moc zainstalowana [W]	298,3 W
Czas pracy awaryjnej [h]	1h
Ilość obwodów końcowych CB	8
Wymiary [W x S x G][mm]	1208x501x328
Monitoring opraw:	TAK
Monitoring obwodów:	TAK
Uwagi:	
Kontroler obwodów:	Obsługuje 2 obwody wyjściowe - na każdym max. 20 opraw o łącznej mocy do 540[VA]
Aby zapewnić monitoring zasilania opraw oświetlenia podstawowego w danej strefie pożarowej, Czujnik zaniku fazy należy umieścić w tablicy bezpiecznikowej, z której zasilane są obwody tego oświetlenia.	

Nazwa
Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedlce ul. Kilińskiego 29

Projektant	nr upr.	podpis
mgr inż. Marcin Barczak	MAZ/0104/PWBE/19	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący: mgr inż. Wojciech Kazimierczak		

Tytuł rys.
SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII CB

Skala	Data	Nr rysunku
	kwiecień 2024	E-16