



400x800x285
+ kieszeń kablowa
+ fundament



Sygnalizatory PWP/US zlokalizowane w pobliżu przycisków PWP/UU



Wyjście bezpotencjałowe
wyłącz następny PWP
(możliwość wykorzystania jako sygnał do innych systemów realizujący np. wyłączenie następnej sekcji lub potwierdzenie)

Nazwa Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach		
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlce ul. Kilińskiego 29		
Projektant mgr inż. Marcin Barczak	nr upr. MAZ/0104/PWBE/19	podpis
Sprawdzający mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący mgr inż. Wojciech Kazimierczak		
Tytuł rys. Schemat tablicy wyłącznika głównego p.poż WG		
Skala	Data kwiecień 2024	Nr rysunku E-01