

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla WCAR w Baruchowie.

Numer referencyjny: IBR.271.1.2024.JD

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Baruchowo**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie agregatu prądotwórczego na płycie drogowej o wymiarach 3000x1500x150 mm o klasie betonu wyższej lub równej względem podanej w projekcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się fundament prefabrykowany o równoważnych parametrach, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wniosek materiałowy do zatwierdzenia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie przewodów przy krawędzi płyty betonowej/fundamentu czy wymaga przygotowania podejścia w płycie/fundamencie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podejścia przewodów w fundamencie, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza układ SZR realizowany na przełączniku ABB OTM 200E4CM230C, sterowany za pośrednictwem sterownika zespołu prądotwórczego, spełniający funkcjonalność (w tym blokadę elektryczną i mechaniczną) zaprojektowanego układu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza równoważny układ SZR.

Pytanie nr 4

Czy wycięcie trawnika oraz jego odtworzenie w miejscu wykonania otoku/trasy kablowej jest w zakresie prac Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycięcie trawnika i odtworzenie terenu, jest w zakresie prac Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego z prądnicą o współczynniku wartości zniekształceń harmonicznym $THD < 3\%$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy z prądnicą o wsp. $THD < 3\%$.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego z prądnicą o współczynniku wartości zniekształceń harmonicznym $THD < 5\%$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy agregatu prądotwórczego z prądnicą o wsp. $THD < 5\%$.

Pytanie nr 7

Czy przygotowanie Instrukcji Techniczno-Ruchowej dla Energa SA jest w gestii Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przygotowanie Instrukcji Techniczno-Ruchowej jest w gestii Zamawiającego (Projektanta).

Pytanie nr 8

Czy pozyskanie ewentualnych pozwoleń od Energa SA na wykonanie prac wskazanych w projekcie jest w gestii Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pozyskanie ewentualnych pozwoleń od ENERGA SA jest w gestii Wykonawcy (projekt jest uzgodniony z ENERGA).

Pytanie nr 9

Czy zgłoszenie odbiorów technicznych do Energa SA oraz udział w nich jest w zakresie Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgłoszenie odbiorów do ENERGA SA oraz udział w nich jest w zakresie Wykonawcy.

Zamawiający

Z up. Wójta

Zastępca Wójta
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)