


## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| 2xLAN | – gniazdo sieci LAN, podwójne, hermetyczne |
| RACK | – szafa RACK |
| | – wypust zasilający 1–faz. 230V |
| | – rura osłonowa |
| T | – rozdzielnica |
| | – uziom otokowy/fundamentowy przewód uziemiający |
| | – zwód poziomy/przewód odprowadzający (drut FeZn ø8mm) |
| AL 4P CZ h=3m | – zwód pionowy, iglica odgromowa |
| | – połączenie galwaniczne instalacji |
| ZK | – złącze kontrolne/probiercze płaskownik–płaskownik |

**2/1** taras — 145m²

**2/2** istniejąca połać dachu — - m²

**K 1** komunikacja pionowa — 40,47m²

stan istniejący

aluminiowa maskownica konstrukcji L=78,05m

projektowane kraty wema/blacha perforowana

istniejący zespół urządzeń technicznych




CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

## Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN–C–S
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe
Uziemienia ochronne


**K A S H I fuertearchitects**

Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS ul. Stolarska 5 32-600 Oświęcim +48 501 391 826 www.fuertearchitects.com


adres inwestycji:

dz. nr 1748/2, j.ewid.3121306_2, obręb nr 0003, ul. Męczeństwa Narodów, 32-600 Oświęcim

nazwa inwestycji:

# BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

tytuł rysunku:

## RZUT TARASU WIDOKOWEGO -INSTAL. ELEKTRYCZNE

nr rysunku: **E - 01**


projektował
mgr inż. Robert Haponik
nr upr. MAP/0349/PWOE/07

opracował
mgr inż. Marek Olejarz
nr upr. MAP/0141/POOE/06


branża: ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | skala: 1:100 | format: A3 | data: 02.2025


Dokumentacja jest własnością firmy Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS i nie może być odstępowana, kopiowana i w jakikolwiek sposób udostępniana stronom trzecim w całości lub w części, bez pisemnej zgody właściciela. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim-ustawa z dnia 4 luty 1994r (DZ.U.nr.24 z dnia 23 luty 1994r. wraz z późniejszymi zmianami).


UWAGA: ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI