

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711), §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139)

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy przy ulicy Szpitalnej 19, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bryg. w st. spocz. Andrzeja Ślusarka i rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Kühna, nadesłanej przy piśmie Pana mgr Krzysztofa Tadrzaka Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy z dnia 16.12.2008r. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących dojazdów pożarowych dla budynku głównego Szpitala oraz pawilonu łóżkowego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy przy ulicy Szpitalnej 19,

postanawiam

wyrazić zgodę na proponowany w ekspertyzie i przedstawiony na załączonym planie dojazd pożarowy do budynku głównego Szpitala oraz pawilonu łóżkowego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy przy ulicy Szpitalnej 19, pod warunkiem poszerzenia bramy nr 2 do szerokości 3,60 m oraz drogi dojazdowej do tej bramy do szerokości 3,50 m oraz wykonania drogi umożliwiającej przejazd między budynkiem łóżkowym a apteką, w sposób wskazany w części graficznej. Drogę należy wykonać o szerokości 3,5 m z promieniem zewnętrznego łuku drogi, wynoszącym co najmniej 11 m.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu. Do rozpatrywanych budynków wymagany jest dojazd pożarowy przebiegający wzdłuż dłuższego boku budynku, oddalony od ściany budynku o 5-15m. Pomiędzy tą drogą a ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m lub drzewa. Wymaganie nie jest

zapewnione. Pawilon główny posiada kształt litery T. Od strony budynku starej „kuchni i stołówki” istnieje możliwość przejazdu wzdłuż tej części budynku bez zawracania. Natomiast od strony izby przyjęć istnieje dojazd do budynku uniemożliwiający przejazd bez zawracania. Brama nr 2 przy budynku rozdzielni trafostacji posiada szerokość 3,2 m, a droga wewnętrzna prowadząca do niej szerokość 3,15 m. Z uwagi na to, że nie są spełnione wszystkie wymagania w tym zakresie opracowujący wskazali na poszerzenie bramy nr 2 do szerokości 3,60 m oraz drogi dojazdowej do tej bramy do szerokości 3,50 m. Natomiast od ulicy Solnej istnieje dojazd do pawilonu łóżkowego bramą wjazdową o szerokości ponad 3,6 m, uniemożliwiający przejazd bez zawracania. Wskazano wykonanie drogi umożliwiającej przejazd między budynkiem łóżkowym a apteką, w sposób wskazany w części graficznej. Drogę należy wykonać o szerokości 3,5 m z promieniem zewnętrznego łuku drogi wynoszącym co najmniej 11 m.

Uznano takie rozwiązania jako dojazd pożarowy do obiektów wobec obiektywnego braku realizacji innych rozwiązań. Analizując powyższe nieprawidłowości i biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych uznaje się proponowany w ekspertyzie dojazd jako nie pogarszający stanu ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wnieście zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
pory. mgr inż. Krzysztof Michałowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

- 1) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr Emila Warmińskiego
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
85 – 826 Bydgoszcz
ul. Szpitalna 19
2. A/a

Do wiadomości:

1. Andrzej Ślusarek
ul. Kozala 6/10
85-812 Bydgoszcz
2. Wojciech Kühn
ul. Morelowa 16
85 - 362 Bydgoszcz
3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz