

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.22.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 08.05.2025

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (etap III - parter i piwnice)"**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1, 3, 5, 7, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) – odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zmawiającego w dniu 6.05.2025 i 7.05.2025 r. i modyfikuje treść SWZ jak wynika z udzielonych odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 8 (pytanie) z dnia 06.05.2025 r.

- 1) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 2,2kW na ciśnienie akustyczne 32dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 2) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 2,8kW na ciśnienie akustyczne 34dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 3) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 3,6kW na ciśnienie akustyczne 37dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 4) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 4,5kW na ciśnienie akustyczne 42dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 5) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 5,6kW na ciśnienie akustyczne 43dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 6) Zaprojektowana jednostka wewnętrzna 9kW na ciśnienie akustyczne 43dB. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 7) Zaprojektowana jednostka zewnętrzna ma pobór mocy 22kW. Proszę o poprawę tabeli równoważności.
- 8) Zaprojektowana jednostka zewnętrzna ma zakres temperatury na chłodzeniu od -10st.C .
Proszę o poprawę tabeli równoważności.

Zestaw pytań nr 9 (pytanie) z dnia 07.05.2025 r.

Podane przez Zamawiającego parametry techniczne w tabeli równoważności spełniają urządzenia marki Midea, które zostały wycofane z produkcji.

Zestaw pytań nr 10 (pytanie) z dnia 07.05.2025 r.

Nie ma na rynku producenta, który spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry. Podane zostały parametry urządzeń marki Midea, które są już nieaktualne. W załączeniu przesyłam aktualne karty katalogowe urządzeń marki Midea.

Odpowiedź na pytanie nr : 8-10

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany **Załącznik Nr 1A do Formularza oferty -TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (parametry istotne)**, w którym dokonano stosownych zmian (*zob. plik pn. „Zał. Nr 1A do Form. oferty -TAB. RÓWNOWAŻN. (param. istotn) - akt 8.5.25”*).

Zamawiający zmienia terminy określone w SWZ w następujący sposób:

Składania ofert z dnia 09.05.2025 r. godz. 14:00 na dzień **12.05.2025 r. godz. 14:00.**

Otwarcia ofert z dnia 09.05.2025 r. godz. 14:15 na dzień **12.05.2025 r. godz. 14:15.**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia **12.05.2025 r. do godz. 14:00.**

Termin związania ofertą z dnia 07.06.2025 r. na dzień **10.06.2025 r.**

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00221105/01 z dnia 08.05.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w którym uwzględniono przedłużenia terminów, o których mowa wyżej.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmianę, jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 i 286 ust. 5, 7 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel BUL

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/