

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.62.2021.MS**

Kędzierzyn-Koźle, 20.10.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach zarządzanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski”

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1:

Proszę o wyspecyfikowanie jaki rodzaj wysięgnika i opraw ma być zastosowany na ul. Piotra Skargi oraz na przejściu w Bierawie.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, iż przy doświetleniu nowo wybudowanych przejść dla pieszych przy ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu oraz przy ul. Powstańców w Bierawie należy zastosować wysięgnik o długości 2 m mocowany na istniejącym słupie z oprawą LED 100 W.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie sprzeczności między opisem warstw bitumicznych w "Opisie technicznym" oraz u konstrukcyjnym". Które grubości są prawidłowe? Chodzi o część dotyczącą przejścia w rejonie DW 408.

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że dla Części I zamówienia - Etapu I: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony DW Nr 408 grubość warstw bitumicznych prawidłowo podana została w „Opisie technicznym” i wynosi ona:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm;
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubości 11 cm;
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m²;
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym ;
o CBR≥ 60% grubości 15 cm.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią zamieścił SKORYGOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY UL. PIOTRA SKARGI OD DW 408 – rysunek nr 3 dla w/w części i etapu zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

- **Pkt. 19 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawcy związani są złożonymi ofertami w terminie 30 dni od daty złożenia oferty tj. do dnia 02-12-2021”.

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

• **PKT. 22 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319a101d0990564> w terminie **do dnia 03-11-2021 do godz. 10:00**”.

• **Pkt. 23, ust. 1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03-11-2021 o godz. 11:00**, za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319a101d0990564> na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i zmiany.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.