



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Płock, dnia 12 lipca 2021 roku

ZDP.T.2930/10/2021

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/10/2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica)

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z pismem ORANGE POLSKA S.A. nr 15547/TTISILU/P/2021/MZ z dn. 19.04.2021r. w miejscach skrzyżowań urządzeń telekomunikacyjnych z drogą należy ułożyć rury ochronne dwudzielne. W załączonym przedmiarze robót nie uwzględniono zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ułożenie rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 2

W przypadku konieczności ułożenia rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych prosimy o podanie długości tych rur. Załączona do w/w postępowania dokumentacja uproszczona obejmuje większy zakres niż niniejsze postępowanie (kilometraż od 0+100 do 3+560) na rysunkach Projektu Zagospodarowania terenu nie zaznaczono kilometraża (hektometry) i w związku z tym trudno jest zlokalizować, które przejścia pod jezdnią kabla teletechnicznego występują na odcinku objętym przetargiem.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnieniem ORANGE POLSKA S.A. nr 15547/TTISILU/P/2021/MZ występuje konieczność ułożenia rur osłonowych. Na odcinkach objętych przetargiem występują 3 skrzyżowania z siecią telekomunikacyjną (rys. 2.3 i rys. 2.5).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada Projekt Czasowej Organizacji Ruchu?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
/–/
mgr inż. Marcin Błaszczuk