

teren utwardzony – droga gruntowa
dz. nr 149/1 dr
dz. nr 241 dr
dz. nr 241
dz. nr 149/1
Zasuwa kołnierzowa DN150 z miękkim uszczelnieniem emaliowana wewnętrznie
Trójnik Dn160/Dn160
min. 1m
Trójnik red. Dn160/Dn90
HP#80 nadziemny wg PN-89/M-74091
N#80
Prostka żel. #80 L=0,8m
Zasuwa kołnierzowa DN80 z miękkim uszczelnieniem emaliowana wewnętrznie
PE #90/#80
zaślepka DN150
otwór geotechniczny nr 3
otwór geotechniczny nr 4
otwór geotechniczny nr 5
trójnik #160/160
proj. kan. sam. #200
kąt załamania 4°
kąt załamania 21°
kąt załamania 17°
trójnik #160/90
granica działki 149/1; 241
trójnik #160/90
hydrant Hp80
Z#80
POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
MATERIAŁ
SPADEK
ODLEGŁOŚCI
PEHD De160x9,5
PEHD De90
23.30
24.20
11.80
118.80
5
10
11
12
13
14
14 Hp
13Hp
OZNACZENIA:
Gb – Gleba
nN – Nasyp niekontrolowany
Ps – Piasek średni
Pg – Piasek gliniasty
Pr – Piasek gruby
Pd – Piasek drobny
Pa – Piasek pylasty
Gz – Glina zwięzła
Ge – Glina pylasta
Gp – Glina piaszczysta
Ilp – Pył piaszczysty
Ia – Ił pylasty
I – Ił
Nm – Namuł
T – Torf
cz.org. – części organiczne
zagl. – zaglinionу
EUROSYSTEM
Zakład Instalacyjny
Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa
55-120 Oborniki Śl., ul. Księcia Witolda 16
Kontakt:
tel. 692-44-81-45
NIP 915-152-45-10
e-mail: eurosystem@go2.pl
Nazwa i adres obiektu: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, Oborniki Śl. dz. nr 16 AM-38, 151, 212/2, 205/2, 213/2, 239, 241, 149/1, 149/6, 213/3 AM-25
Inwestor: Gmina Oborniki Śl., ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śl.
Projektował: mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Szydłowski
Przedmiot rys: Profile sieci wodociągowej PEHD De160 (węzły 5-14)
Nr upr.
66/DOS/03
385/DOS/09
Data
02. 2023r.
02. 2023r.
Podpis
Skala: 1:250/100
Nr rys: 4