

APR TECHNOLOGIE  
SP. Z O.O.

ul. Św. Marcin 29/8  
61-806 Poznań

tel. : 535 117 668

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE  
BUDOWLANE

"Budowa z rozbudową oczyszczalni ścieków -  
AKPiA Zbiornik Retencyjno-Uśredniający"

Adres obiektu : Gminny Zakład Komunalny  
Kobylec 64A, 32-740 Łapanów  
nr ewid. działki : 612/6, 612/8

Jednostka ewidencyjna : Łapanów  
Obręb ewidencyjny : Kobylec

Inwestor : Gmina Łapanów  
Łapanów 34, 32-740 Łapanów

Studium : ELEKTRYKA

Kategoria obiektu : XXX

Data opracowania : Sierpień 2024

Egz. : I

Kierownik Projektu: mgr inż. Piotr Wojciechowski

Rodzaj branży: Elektryka

1. Dane ogólne .....	3
1.1. Inwestor .....	3
1.2. Adres inwestycji .....	3
1.3. Wykonawca .....	3
2. Podstawa opracowania .....	3
3. Cel opracowania .....	3
4. Zakres opracowania .....	3
5. Opis techniczny .....	4
5.1. Zasilanie .....	4
5.2. Szafa sterująca komunikacja .....	4
5.2.1 Mieszadła i dmuchawa .....	4
5.2.2 Pompy P1 i P2 .....	4
5.2.3 Sito .....	4
5.2.4 Zasilanie 24VDC .....	4
5.2.5 Czujniki pomiarowe .....	4
5.2.6 Wieża sygnalizacyjna .....	4
5.2.7 Sterownik PLC .....	5
5.2.6 Panel HMI .....	5
5.3. Rozdzielnica RT .....	5
5.4. Sterownik PLC .....	5
5.5. Sterowanie pracą Zbiornika Retencyjno-Uśredniającego .....	6
5.6. Sterowanie ręczne .....	6
5.7. Opis elementów sygnalizacyjnych .....	6
6. System wizualizacji oraz monitoring .....	7
6.1. Komunikacja .....	7
6.2. Oprogramowanie wizualizacyjne .....	7
6.3. Monitorowane sygnały .....	7
7. Instalacja przeciwprzepięciowa .....	7
8. Rozprowadzenie kabli oraz przewodów sterowniczych .....	7
9. Rozprowadzenie kabli oraz przewodów sterowniczych w ziemi .....	7

10.	Zagadnienia BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.....	8
11.	Załączniki.....	8

## 1. Dane ogólne

### 1.1. Inwestor

Gmina Łapanów

Łapanów 34, 32-740 Łapanów

### 1.2. Adres inwestycji

Gminny Zakład Komunalny

Kobylec 64a, 32-740 Łapanów

Nr ewidencyjny Działki: 612/6, 612/8

### 1.3. Wykonawca

APR Technologie Sp. z o.o.

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań

## 2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normatywy.

## 3. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej w zakresie:

- Zasilania,
- Sterowania i monitoringu

Urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylec gmina Łapanów.

## 4. Zakres opracowania

Projekt Wykonawczy obejmuje branżę elektryczną dla urządzeń obsługujących Zbiornik Retencyjno-Uśredniający w zakresie:

- Zasilania,
- Sterowania urządzeniami technologicznymi,
- Rozbudowy systemu o kolejne urządzenia pomiarowe wskazane przez Użytkownika,

- Rozbudowy systemu o kolejne urządzenia technologiczne wskazane przez Użytkownika.

## 5. Opis techniczny

### 5.1. Zasilanie

Zasilanie szafy sterowniczej prowadzić kablem YKY 5G16.

- Szczegóły zasilania rozdzielnic wraz z ochroną przepięciową oraz uziemieniem podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 1.
- Obwody potrzeb własnych podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 2.
- Zasilanie stacji sita podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 3.
- Zasilanie pomp 1 i 2, mieszadeł 1 i 2 dmuchawy DM1 podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 4.
- Kontrolę zabezpieczeń podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 5.

### 5.2. Szafa sterująca komunikacja

#### 5.2.1 Mieszadła i dmuchawa

Sterowanie pompą osadu podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 6.

#### 5.2.2 Pompy P1 i P2

Sterowanie pompami P1 i P2 podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 7.

#### 5.2.3 Sito

Sterowanie stacją sita podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 8

#### 5.2.4 Zasilanie 24VDC

Schemat zasilania 24VDC podano w załączniku nr 1 na stronie nr 9.

#### 5.2.5 Czujniki pomiarowe

Sterowanie czujnikami pomiarowymi podano w załączniku nr 1 na stronie nr 10.

#### 5.2.6 Wieża sygnalizacyjna

Sterowanie wieżą sygnalizacyjną podano w załączniku nr 1 na stronie nr 11.

### 5.2.7 Sterownik PLC

Schemat sterowania podano na schemacie w załączniku nr 1 na stronie nr 12 i 13.

### 5.2.6 Panel HMI

Schemat sterowania podano w załączniku nr 1 na stronie nr 14.

## 5.3. Rozdzielnica RT

Rozdzielnica RT o wymiarach 1000x800x300 zlokalizowana została na budynku sita. Rozdzielnica zawiera zasilanie i sterowanie zbiornika retencyjno-uśredniającego.

W rozdzielnicie RT znajdują się również zabezpieczenia zwarciovowe dla sterowanych urządzeń. Ponadto jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo-kontrolnych. Rozdzielnica wyposażona jest w 7 calowy panel dotykowy zlokalizowany na drzwiach rozdzielnicy, dzięki któremu możliwy jest lokalny podgląd i sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków. Włączanie poszczególnych urządzeń następuje poprzez aparaturę łączeniową (kompaktowe wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki) oraz przetwornice częstotliwości (pompy recyrkulacji). Układ sterowania umożliwia sterowanie urządzeniami w trybie automatycznym oraz ręcznym. Sterownik PLC na podstawie sygnałów analogowych i cyfrowych dostarczonych z czujników zewnętrznych (np. Poziom tlenu, poziom pH, przepływu chwilowego, pływaków i poziomów ścieków) realizuje zadania niezbędne w całym procesie oczyszczania.

Widok rozdzielnicy RT pokazano w załączniku nr 1 na stronie nr 15.

Zabudowę rozdzielnicy pokazano w załączniku nr 1 na stronie nr 16.

Legendę rozdzielnicy pokazano w załączniku nr 1 na stronie 17 i 18.

## 5.4. Sterownik PLC

Układ sterowania wyposażony został w mikroprocesorowy sterownik PLC o następujących parametrach:

- Porty komunikacyjne RS 485, ETH;
- Wejścia i wyjścia analogowe w standardzie 4-20 mA;
- Wejścia, wyjścia cyfrowe;
- Dotykowy panel operatorski LCD o przekątnej 7”.

Istnieje możliwość rozbudowy sterownika o max. 7 kostek co daje 5-cio krotne zwiększenie możliwości do stanu obecnego (dołożenie dodatkowych urządzeń technologicznych / elementów pomiarowych).

### 5.5. Sterowanie pracą Zbiornika Retencyjno-Uśredniającego

Zbiornik Retencyjno-Uśredniający pracować może całkowicie automatycznie. Pracą zbiornika zarządza sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesu oczyszczania. Po uzyskaniu odpowiednich poziomów w Zbiorniku Retencyjno-Uśredniającym sterownik przeprowadza automatycznie cały proces oczyszczania.

### 5.6. Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne każdego urządzenia może odbywać się poprzez aparaturę łączeniową, która umieszczona będzie na tablicy synoptycznej rozdzielnic technologicznej RT. Do uruchomienia i wyłączenia poszczególnych urządzeń służą przełączniki wyboru trybu pracy AUTO – 0 - RĘKA (Automatyczna - Ręczna). Dla podniesienia bezpieczeństwa w obrębie urządzeń technologicznych zaprojektowano wyłączniki remontowe.

### 5.7. Opis elementów sygnalizacyjnych

Poszczególne tryby są sygnalizowane kontrolkami LED umieszczonymi na drzwiach rozdzielnic technologicznej RT w następującym zakresie:

- Zasilanie OK
- Awaria zbiorcza
- Tryb Auto/0/Ręka M1
- Tryb Auto/0/Ręka M2
- Tryb Auto/0/Ręka DM1
- Tryb Auto/0/Ręka P1 CTI
- Tryb Auto/0/Ręka P2 CTII
- Start/Praca M1
- Start/Praca M2
- Start/Praca DM1
- Start/Praca P1 CTI
- Start/Praca P2 CTII
- Start/Awaria M1
- Start/Awaria M2
- Start/Awaria DM1
- Start/Awaria P1 CTI
- Start/Awaria P2 CTII

## 6. System wizualizacji oraz monitoring

### 6.1. Komunikacja

Do rozdzielnicy RT należy doprowadzić kabel światłowodowy z projektowanego pomieszczenia obsługi zapewniając stały dostęp do sieci ETHERNET.

Komunikacja ze sterownikiem PLC odbywać się będzie za pomocą protokołu MODBUS lub TCP/IP.

### 6.2. Oprogramowanie wizualizacyjne

Oprogramowanie wizualizacyjne wg odrębnego opracowania – system BMS spinający wszystkie szafy sterownicze na przedmiotowej inwestycji.

### 6.3. Monitorowane sygnały

- Stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność),
- Tryb pracy każdego urządzenia (Automat / Ręka),
- Praca / Awaria każdego urządzenia,
- Dodatkowo po rozbudowie np:
  - Otwarcie / zamknięcie zasuw nożowych;
  - Poziom tlenu;
  - Poziom pH;
  - Poziomy ścieków za pomocą sygnalizatorów pływakowych poziomów suchobieg, poziomu pracy, poziomu przelewu (zapasowe w przypadku awarii działania podstawowego poziomu pomiaru);
  - Pomiar ciągły poziomu ścieków za pomocą sond hydrostatycznych;
  - Przepływ chwilowy i sumaryczny ścieków oczyszczonych.

## 7. Instalacja przeciwprzepięciowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami celem zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy zastosować ochronę przepięciową. Ogranicznik przepięć B+C typ SPBT12-280/4 należy zamontować w rozdzielni RT.

## 8. Rozprowadzenie kabli oraz przewodów sterowniczych

Główne kable zasilające urządzeń i przewody sterownicze ułożyć w korytach kablowych i w rurkach osłonowych typu PVC.

## 9. Rozprowadzenie kabli oraz przewodów sterowniczych w ziemi

Kable ułożyć w przygotowanych rowach kablowych na głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej 2 x 0,1 m. Na wierzchniej warstwie podsypki piaskowej ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim na przebiegu całej trasy kabli. Kable w wykopie



ułożyć linią falista z zapasem 1-3% celem skompensowania naprężeń powstałych w wyniku osiadania ziemi.

## 10. Zagadnienia BHP oraz ochrony przeciwpożarowej


Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja części czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (osłony) części czynnych o stopniu ochrony nie niższym niż IP44. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S przy pomocy urządzeń ochronnych nadmiarowo prądowych. Dodatkowo wszystkie obwody zestawów gniazdowych i gniazd wtyczkowych 230V chronione są wyłącznikami różnicowo prądowymi o prądzie różnicowym 0,03 A.

## 11. Załączniki


- Załącznik nr 1 – schematy AKPiA
- Załącznik nr 2 – lista artykułów
- Załącznik nr 3 – całościowa lista artykułów

























Szafa  
Obiekt

8															10															
			Data	25.08.2024	ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający				Załącznik 1				Zasilanie 24VDC				Strona 9/18				=									
			Edycja.	User													+ SZ1													
			Sprawdz																											
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg		Rekompensata za				Zastąpiony przez								0003_24				Arkusz 9									
																											Arkusz 28			

[illegible]










-Rozdzielnica ZRU



- LEGENDA:
- 1 - ZASILANIE OK
  - 2 - AWARIA ZBIORCZA
  - 3 - TRYB AUTO/0/RĘKA M1
  - 4 - TRYB AUTO/0/RĘKA M2
  - 5 - TRYB AUTO/0/RĘKA DM1
  - 6 - TRYB AUTO/0/RĘKA P1 C.T.I
  - 7 - TRYB AUTO/0/RĘKA P2 C.T.II
  - 8 - START/PRACA M1
  - 9 - START/PRACA M2
  - 10 - START/PRACA DM1
  - 11 - START/PRACA P1 C.T.I
  - 12 - START/PRACA P2 C.T.II
  - 13 - STOP/AWARIA M1
  - 14 - STOP/AWARIA M2
  - 15 - STOP/AWARIA DM1
  - 16 - STOP/AWARIA P1 C.T.I
  - 17 - STOP/AWARIA P2 C.T.II
  - 18 - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
  - 19 - PANEL HMI

ROZDZIELNICA:  
1000x800x300





### 3.2

Zmiana	Data	Nazwa	Oryg		Rekompensata za	Zastąpiony przez					Arkusz	28
--------	------	-------	------	--	-----------------	------------------	--	--	--	--	--------	----



			Data	25.08.2024			Zestawienie materiałów	Strona 1/5	=
			Edycja.	User					+ Aparaty
			Sprawdz		ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający				
	Data	Nazwa	Oryg		Rekompensata za	Zastąpiony przez		0003_24	Arkusz 1.1 Arkusz 28

Lista artykułów

F01\_001 2015

Identyfikator aparatu	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca	Numer artykułu
-12K5	1	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL	GZT80
-12K5	1	Przełącznik 2 styki przelączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL	RM84-2012-35-1024
-12K6	1	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL	GZT80
-12K6	1	Przełącznik 2 styki przelączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL	RM84-2012-35-1024
-12K7	1	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL	GZT80
-12K7	1	Przełącznik 2 styki przelączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL	RM84-2012-35-1024
-12K8	1	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL	GZT80
-12K8	1	Przełącznik 2 styki przelączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL	RM84-2012-35-1024
-12K9	1	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL	GZT80
-12K9	1	Przełącznik 2 styki przelączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL	RM84-2012-35-1024
-6KM1	1	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON	DILM7-10 (230V)
-6KM1	1	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON	DILM32-XHI22 (277377)
-6KM2	1	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON	DILM7-10 (230V)
-6KM2	1	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON	DILM32-XHI22 (277377)
-6KM3	1	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON	DILM7-10 (230V)
-6KM3	1	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON	DILM32-XHI22 (277377)
-7KM1	1	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON	DILM7-10 (230V)
-7KM1	1	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON	DILM32-XHI22 (277377)
-7KM2	1	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON	DILM7-10 (230V)
-7KM2	1	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON	DILM32-XHI22 (277377)
-10P1	1	Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P	SPBT12-280/4	EATON	SPBT12-280/4
-4Q1	1	Wyłącznik silnikowy 3P PKZM0-4	PKZM0-4	EATON	PKZM0-4 (072737)
-4Q1	1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON	NHI-E-11-PKZ0 (082882)
-4Q2	1	Wyłącznik silnikowy 3P PKZM0-4	PKZM0-4	EATON	PKZM0-4 (072737)
-4Q2	1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON	NHI-E-11-PKZ0 (082882)
-4Q3	1	Samoczynny wyłącznik silnikowy	PKZM0-6,3	EATON	PKZM0-6,3 (072738)
-4Q3	1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON	NHI-E-11-PKZ0 (082882)
-4Q4	1	Samoczynny wyłącznik silnikowy	PKZM0-6,3	EATON	PKZM0-6,3 (072738)
-4Q4	1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON	NHI-E-11-PKZ0 (082882)
-4Q5	1	Samoczynny wyłącznik silnikowy	PKZM0-6,3	EATON	PKZM0-6,3 (072738)
-4Q5	1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON	NHI-E-11-PKZ0 (082882)
-2R1	1	Grzałka 50W	SHT50	A ELECTRIC	Grzałka 50W
-6S1	1	Niepodświetlany przelącznik 3 położenia	M22-WRK3	EATON	M22-WRK3 (216872)
-6S1	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6S1	4	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6S4	1	Niepodświetlany przelącznik 3 położenia	M22-WRK3	EATON	M22-WRK3 (216872)
-6S4	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6S4	4	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6S7	1	Niepodświetlany przelącznik 3 położenia	M22-WRK3	EATON	M22-WRK3 (216872)
-6S7	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6S7	4	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-7S1	1	Niepodświetlany przelącznik 3 położenia	M22-WRK3	EATON	M22-WRK3 (216872)
-7S1	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7S1	4	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-7S4	1	Niepodświetlany przelącznik 3 położenia	M22-WRK3	EATON	M22-WRK3 (216872)
-7S4	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7S4	4	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6SH2	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-R	EATON	M22-DL-R (216925)
-6SH2	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH2	1	Styk pomocniczy 1R montaż czołowy	M22-K01	EATON	M22-K01 (216378)
-6SH2	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-6SH3	1	Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230V AC/DC	XB7EV73P	SCHNEIDER	XB7EV73P
-6SH3	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-G	EATON	M22-DL-G (216927)
-6SH3	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH3	1	Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6SH3	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)

1.1

			Data	25.08.2024	ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający	Załącznik 2	Zestawienie materiałów	Strona 2/5		=	
			Edycja.	User						+ Aparaty	
			Sprawdz								
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg		Rekompensata za	Zastąpiony przez			0003_24		Arkusz 1.2
											Arkusz 28

1.3

Lista artykułów

F01\_001 2015

Identyfikator aparatu	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca	Numer artykułu
-6SH5	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-R	EATON	M22-DL-R (216925)
-6SH5	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH5	1	Styk pomocniczy 1R montaż czolowy	M22-K01	EATON	M22-K01 (216378)
-6SH5	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-6SH6	1	Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230V AC/DC	XB7EV73P	SCHNEIDER	XB7EV73P
-6SH6	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-G	EATON	M22-DL-G (216927)
-6SH6	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH6	1	Styk pomocniczy 1Z montaż czolowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6SH6	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-6SH8	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-R	EATON	M22-DL-R (216925)
-6SH8	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH8	1	Styk pomocniczy 1R montaż czolowy	M22-K01	EATON	M22-K01 (216378)
-6SH8	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-6SH9	1	Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230V AC/DC	XB7EV73P	SCHNEIDER	XB7EV73P
-6SH9	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-G	EATON	M22-DL-G (216927)
-6SH9	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-6SH9	1	Styk pomocniczy 1Z montaż czolowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-6SH9	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-7SH2	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-R	EATON	M22-DL-R (216925)
-7SH2	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7SH2	1	Styk pomocniczy 1R montaż czolowy	M22-K01	EATON	M22-K01 (216378)
-7SH2	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-7SH3	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-G	EATON	M22-DL-G (216927)
-7SH3	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7SH3	1	Styk pomocniczy 1Z montaż czolowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-7SH3	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-7SH3	1	Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230V AC/DC	XB7EV73P	SCHNEIDER	XB7EV73P
-7SH5	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-R	EATON	M22-DL-R (216925)
-7SH5	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7SH5	1	Styk pomocniczy 1R montaż czolowy	M22-K01	EATON	M22-K01 (216378)
-7SH5	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-7SH6	1	Przycisk podświetlany płaski z samopowrotem	M22-DL-G	EATON	M22-DL-G (216927)
-7SH6	1	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON	M22-A (216374)
-7SH6	1	Styk pomocniczy 1Z montaż czolowy	M22-K10	EATON	M22-K10 (216376)
-7SH6	1	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON	M22-LED230-W (216563)
-7SH6	1	Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230V AC/DC	XB7EV73P	SCHNEIDER	XB7EV73P
-2TH1	1	Termostat do ogrzewania	THR2	Alfa Electric	THR2
-10U1	1	Separator sygnału analogowego	LUPS-11ME-24	JMP	LUPS-11ME-24
-11U2	1	Wieżyczka sygnalizacyjna komplet 24V AC/DC	SL7-100-L-RG-24LED	EATON	SL7-100-L-RG-24LED (171424)
-11U2	1	Buczek sygnał przerywany 5 Hz 24V AC/DC	SL7-AP24	EATON	SL7-AP24 (171281)
-3W1	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G6	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G6	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G6 (1120367)
-4W3.1	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 4G2,5	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 4G2,5	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 4G2,5 (1120342)
-4W3.2	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75 (1120232)
-8W1	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 2X0,75 (1120232)
-8W2	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75 (1120237)
-10W2	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75 (1120233)
-10W3	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75 (1120233)
-10W4	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75 (1120233)
-10W5	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 3X0,75 (1120233)
-11W1	1	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75	LAPP	ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 5G0,75 (1120237)
-1WG1	1	łącznik krzywkowy T/P do wbudowania.	P3-63/EA/SVB	EATON	P3-63/EA/SVB (031607)
-1WRP1	1	Wyłącznik różnicowoprądowy	PF6-63/4/003	EATON	PF6-63/4/003
-1X1	4	Zacisk jednopoziomowy 16mm	AVK 16	Klemsan	AVK 16
-1X1	1	Zacisk PE jednopoziomowy 16mm	AVK 16 T RD	Klemsan	AVK 16 T RD
-1X1	1	Pokrywa końcowa do AVK 16	NPP 16	Klemsan	NPP 16
-1X1	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)

1.2

			Data	25.08.2024	ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający	Załącznik 2	Zestawienie materiałów	Strona 3/5		=	
			Edycja.	User					0003_24	+ Aparaty	
			Sprawdz							Arkusz	1.3
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg								
				Rekompensata za	Zastąpiony przez					Arkusz	28

1.4

Lista artykułów

F01\_001 2015

Identyfikator aparatu	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca	Numer artykułu
-1X1	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-3X1	3	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-3X1	1	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor niebieski	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - niebieska
-3X1	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-3X1	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-3X1	1	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-3X1	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-4X1	5	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-4X1	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-4X1	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-4X1	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-4X1	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-4X2	5	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-4X2	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-4X2	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-4X2	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-4X2	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-4X3	5	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-4X3	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-4X3	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-4X3	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-4X3	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-4X4	5	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-4X4	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-4X4	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-4X4	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-4X4	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-4X5	5	Zacisk jednopoziomowy 6mm - kolor szary	AVK 6	Klemsan	AVK 6 - szara
-4X5	1	Zacisk jednopoziomowy PE 6/10mm	AVK 6/10T	Klemsan	AVK 6/10T
-4X5	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-4X5	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-4X5	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-8X1	2	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-8X1	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-8X1	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-8X1	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-8X2	4	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-8X2	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-8X2	2	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-8X2	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-10X1	2	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-10X1	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-10X1	1	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-10X1	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-10X2	2	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-10X2	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-10X2	1	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-10X2	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-10X3	2	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-10X3	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-10X3	1	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-10X3	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)
-10X4	2	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan	AVK 2,5
-10X4	1	Pokrywa końcowa do AVK2,5-10	NPP 2,5 -10	Klemsan	NPP 2,5 -10
-10X4	1	Trzymacz końcowy	CLIPFIX 35-5 (3022276)	PHOENIX-CONTACT	CLIPFIX 35-5 (3022276)
-10X4	1	Uchwyt oznaczników listew zaciskowych	KLM 3 (0811969)	PHOENIX-CONTACT	KLM 3 (0811969)

1.3

			Data	25.08.2024	ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający	Załącznik 2	Zestawienie materiałów	Strona 4/5		=	
			Edycja.	User						+ Aparaty	
			Sprawdz								
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg								
					Rekompensata za	Zastąpiony przez			0003_24		Arkusz 1.4
											Arkusz 28

1.5





Całościowa lista artykułów

F02\_002\_2015

Numer katalogowy	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca
6ES7215-1AG40-0XB0	1	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC	6ES7215-1AG40-0XB0	SIEMEN
6ES7223-1BL32-0XB0	1	Moduł SM1223 - 16 x 24VDC Wejść, 16 x 24VDC Wyjść (0.5A)	6ES7223-1BL32-0XB0	SIEMENS
6AV2123-2GB03-0AX0	1	Panel operatorski KTP700 BASIC COLOR PN 7"	6AV2123-2GB03-0AX0	SIEMENS
CKF-B	1	Czujnik kolejności i zaniku fazy	CKF-B	F&F
286596	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-C2/3	EATON
286520	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-B16/1	EATON
286519	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-B10/1	EATON
286601	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-C16/3	EATON
286518	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-B6/1	EATON
286530	1	Wyłącznik nadprądowy	PL6-C6/1	EATON
DRC-100B	1	Zasilacz impulsowy buforowy 24VDC 96,6W	DRC-100B	Mean Well
Akumulator 12V 7,2Ah	2	Akumulator żelowy	Akumulator 12V 7,2Ah	Mean Well
266876	1	Gniazdo serwisowe montowane na szynie TH35	Z-SD230-BS (266876)	EATON
216773	1	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm zielona	M22-L-G	EATON
216374	17	Podstawa mocująca 3 elementy	M22-A	EATON
216563	11	dioda biała 230VAC	M22-LED230-W	EATON
216772	1	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	M22-L-R	EATON
216557	1	Dioda LED, biała montowana do płyty czołowej	M22-LED-W	EATON
GZT80	18	Podstawa przekaźnika RM84 i RM85	GZT80	RELPOL
RM84-2012-35-5230	9	Przekaźnik 2 styki przełączalne 8A Cewka 230VAC	RM84-2012-35-5230	RELPOL
GZT4	4	Podstawa przekaźnika 4P R4	GZT4	RELPOL
R4-2014-23-1024-WT	4	Przekaźnik 4 styki przełączalne 6A Cewka 24VDC	R4-2014-23-1024-WT	RELPOL
RM84-2012-35-1024	9	Przekaźnik 2 styki przełączalne 8A Cewka 24VDC	RM84-2012-35-1024	RELPOL
276550	5	Stycznik mocy DILM7-10 230[VAC]	DILM7-10 (230V)	EATON
277377	5	Styk pomocniczy dla DILM7 do DILM32	DILM32-XHI22	EATON
158331	1	Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P	SPBT12-280/4	EATON
072737	2	Wyłącznik silnikowy 3P PKZM0-4	PKZM0-4	EATON
082882	5	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy	NHI-E-11-PKZ0	EATON

			Data	25.08.2024	ZRU - Zbiornik retencyjno-uśredniający	Załącznik 3	Całościowa lista artykułów	Strona 1/3		=	
			Edycja.	User						+ Aparaty	
			Sprawdz								
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg								
					Rekompensata za	Zastąpiony przez		0003_24		Arkusz 2.1	
										Arkusz 28	



Numer katalogowy	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca
304 120	20	Zacisk jednopiętrowy 2,5mm	AVK 2,5	Klemsan
CAB P 1008030	1	Obudowa z tworzywa	CAB P 1008030	FIBOX
MP 10080	1	Płyta montażowa	MP 10080	FIBOX
MB CAB	1	Zawiasy do drzwi wewnętrznych	MB CAB	FIBOX
FP 10080-D	1	Drzwi wewnętrzne	FP 10080-D	FIBOX
PG10080	1	Cokół pod szafę (wkopywany)	PG10080	FIBOX

2.2