

Mogilany dnia: 2024-07-12

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XVIII WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (Pytania 20)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 20

1. Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości wykonania trawników wg. przedmiaru 24,00 m2 wg.dokumentacji 1 707,50 m?. Jaka ilość przyjąć do wyceny?

Odp.: dokonuje się korekty ilości w poz. 272 przedmiaru robót (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4").

2. Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości wykonania warstw boiska wg. przedmiarów 286,00 m² a wg. rysunku zagospodarowania boisko + po 2 m boki to jest 442,00 m². Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp.: dokonuje się korekty ilości powierzchni warstw boiska do wykonania, należy przyjąć powierzchnię 442,00 m², przedmiar robót (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4").

3. Brak w udostępnionym przedmiarze wywozu i utylizacji ziemi z korytowania pod nawierzchnie w ilości 480,00 m². Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie korektę przedmiaru.

Odp.: Koszty wywozu i utylizacji ziemi pochodzącej z korytowania należy uwzględnić w pozycjach związanych z korytowaniem.

4. Brak w przedmiarze (część stara) balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych (łącnika). Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp.: Uzupełnia się przedmiar robót o pozycje związane z balustradami (dział 9 POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE), plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4".

5. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem izolacji przeciwwodnej tarasu. Prosimy o wyjaśnienie ewentualna korektę przedmiarów.

Odp.: Uzupełnia się przedmiar robót o pozycje związane z wykonaniem hydroizolacji (dział 9 POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE), plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4".

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres wyceny obejmuje tylko wyposażenie wyszczególnione wprzedmiarze tj. sala techniczna stół warsztatowy w ilości 16+1=17 szt. oraz taboret -17 szt. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie o załącznik wyposażenie do oferty wraz z parametrami technicznymi.

Odp.: Tak, zakres wyceny obejmuje tylko wyposażenie wyszczególnione w przedmiarze tj. sala techniczna stół warsztatowy w ilości 16+1=17 szt. oraz taboret -17 szt.

7. W związku z udostępnionym projektem boiska, czy w zakres zamówienia wchodzi malowanie linii boiska, brak takiej pozycji w przedmiarze prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Uzupełnia się przedmiar robót o pozycje związane z malowaniem linii boiska (dział 9 POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE), plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4".

Sprostowanie do zestawu pytań nr 17 pytanie 9

(XIII Wyjaśnienie treści SWZ (Pytania 17,25 , załącznik)

Zamawiający w dniu 11.07.2024 r. udzielił następującej odpowiedzi:

"9. Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości ścianek działowych gr. 11 cm na parterze. Wg. Przedmiaru 1,114 m³ a wg. dokumentacji 10,43 m³. Jaka ilość przyjąć do wyceny?

Odp.: Ścianki działowe o gr. 11 cm zastąpiono przez ścianki HPL (pozycja 321 przedmiarów robót), odjęto z przedmiaru ścianki z bloczków w ilości 1,114 m³ (pozycja 327 przedmiarów robót). Dotyczy pliku pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4".

Sprostowanie: W projekcie nie ma do wykonania ścian działowych o gr. 11 cm (pozycja 64 została wprowadzona omyłkowo). Do wykonania ściany działowe o grubości 15 cm (odrębna pozycja w przedmiarze). Ponadto, wyjaśnia się, że oddzielenia misek ustępowych w toaletach tj. kabiny - należy wykonać w systemie ścianek i drzwi z HPL.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający w załączniku do odpowiedzi na zestaw pytań nr 20, załącza katalog pn.: "Zmiany względem PB", w którym znajdują się naniesione zmiany nieistotne na skany rysunków z zatwierdzonego, decyzją pozwolenia na budowę, projektu arch.-bud.,

rysunki załącza się w celach formalnych. Zmiany naniesione na projekt arch.-bud. są uwzględnione i widnieją w udostępnionym projekcie technicznym (załącznik nr 8 do SWZ).

Na oryginale podpisał:

WÓJT

Jerzy Przeworski