



SW3 - $U_{max} = 1,0$ [W/m²K]
- tynk cem-wap
- żelbet monolityczny 20 cm
- tynk cementowo wapienny/tynk gipsowy

SZ4 - $U_{max} = 0,2$ [W/m²K]
- tynk cem-wap
- żelbet monolityczny 25 cm
- zaprawa klejaca
- płyta elewacyjna z wełny mineralnej 0.03

[illegible]

UWAGI:

1. PODŁĄCZENIA MODUŁÓW WEJ./WYJ. DO KLAP POŻAROWYCH I ODDYMIAJĄCYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR DOSTARCZONYCH KLAP.
2. DRZWI DYMOSZCZELNE UTRZYMywane SĄ W STANIE OTWARTYM PRZEZ TRZYMACZE ELEKTROMAGNETYCZNE. NA SYGNAŁ OD CENTRALI SAP NASTĘPUJE ICH ZAMKNIĘCIE

INSTALACJA ODDYMANIA

- COD** - CENTRALA SYSTEMU ODDYMANIA I NAPOMIETRZANIA
MG OPAROWANIA WENTYLACJI
- KD...** - KLAPA ODDYMAJĄCA DACHOWA Z SIŁOWNIKAMI 2A 24V DC
- ↑↑** - PRZYCIŚK PRZEWENTRZANIA

		MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o. [id:] : 6. 000 84 9 66 00 0 5, www.mtm-budownictwo.eu	
In House / Projekt / MTM / Projektowanie / Budowlane - wykopany		OBJEKT: ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. - ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAVILONU SZPITALNEGO	
TEMAT: PROJEKT POWYKONAWCZY		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKTANT: [id:] : 6. 000 84 9 66 00 0 5 upr. poln. 338/2001 w spec. elektr. bez ograniczen		YYYWWYYWWSWK	
SPRAWDZAJACY: [id:] : 6. 000 84 9 66 00 0 5 upr. poln. 435/87 w spec. elektr. bez ograniczen		PLAN INSTALACJI SLABOPRADOWYCH. RZUT PIĘTRA 2.	
INWESTOR: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. [id:] : [id:] 000 84 9 66 00 0 5,		KALA:	NR. RYS.
		1:100	09-2023
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.		E-18.2	