

Gmina Medyka

Medyka 288

37-732 Medyka

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Medyka.

Numer referencyjny: BiD.ZP.271.8.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Medyka**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zamawiający w punkcie 17. wymagań dotyczących parametrów ulicznych opraw oświetleniowych zamieścił zapis:

Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie może być mniejszy niż od -30°C do +40°C

Z uwagi na brak występowania w nomenklaturze oświetleniowej pojęcia temperatury pracy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli temperaturę

Ta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określając temperaturę otoczenia miał na myśli możliwość pracy lampy w temperaturze pomiędzy zakresem temperatur od -30°C do +40°C.

Jeżeli producent lamp dopuszcza temperaturę pracy lamp powyżej tych zakresów, czyli np. od -50°C do +60°C to Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że załączone w ramach przedmiotowych środków dowodowych certyfikaty ENEC i ENEC+ mają zawierać informacje takie jak nazwa oprawy, moc, a także temperatura Ta, klasa ochrony przeciwporażeniowej, temperatura barwowa, stopień szczelności IP, ochronności IK potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowych środków dowodowych jakim Wykonawca ma dostarczyć wraz z ofertą są certyfikaty ENEC i ENEC+. Certyfikaty te mają zawierać informacje takie jak nazwa oprawy, moc, a także temperatura Ta, klasa ochrony przeciwporażeniowej, temperatura barwowa, stopień szczelności IP, ochronności IK potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie wymagania by oprawy oferowane w ramach przedmiotowego postępowania pochodziły z produkcji na terenie Unii Europejskiej. Rozumiemy, że powyższe wymaganie nie wynika z uzasadnionych

potrzeb Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i oferowanych opraw LED, bowiem miejsce produkcji nie ma znaczenia dla poprawności oferowanych opraw, ich parametrów technicznych czy funkcjonalnych. Istotnym jest spełnienie uzasadnionych parametrów technicznych i funkcjonalnych przez produkty dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej. Rozumiemy też, że przedmiotowe wymaganie stanowi powtórzenie zapisu Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategiczny "Rozświetlamy Polskę". Biorąc wszystko pod uwagę, prosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstaw prawnych dla tak postawionego ograniczenia, zwłaszcza w przypadku gdy wyżej przywołany Regulamin nie jest źródłem obowiązującego prawa. Powyższe tym bardziej jest niezrozumiałe w kontekście wprowadzonego w SWZ ograniczenia, które stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm) - dalej zwanej "Ustawą" tj. art. 99 ust. 4 oraz art. 16 Ustawy. Powyższe znajduje jednoznaczne potwierdzenie w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej (dalej "KIO") - Sygnatura KIO 1743/24 z dnia 11 czerwca 2024r. Zgodnie z przywołanym wyrokiem ograniczenie dopuszczenia możliwości zaoferowania opraw oświetleniowych wyprodukowanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej prowadzi do wyeliminowania produktów, które w pełni są w stanie zaspokoić potrzeby Zamawiającego. Skutkiem wyeliminowania możliwości zaoferowania produktów z poza Unii Europejskiej jest też nieuzasadnione uprzywilejowanie niektórych wykonawców. W świetle powyższego Izba nakazała Zamawiającemu dopuszczenie możliwości zaoferowania opraw wyprodukowanych poza terenem Unii Europejskiej, dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej do obrotu.

W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie i modyfikację postanowień SWZ poprzez wyeliminowanie ograniczenia dotyczącego dopuszczenia opraw wyłącznie z rynku Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie:

Na podstawie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej "KIO") - Sygnatura KIO 1743/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. oraz w nawiązaniu do art. 16 i art. 99 ust. 4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) i § 8 pkt. 5 zmienionego regulaminu dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania opraw wyprodukowanych poza terenem Unii Europejskiej, dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej spełniających wymagania SWZ;

Pytanie 4:

Ze względu na wymóg dobrego odprowadzania ciepła przez oprawy, Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw tylko z budową dwukomorową, które posiadają rozdzielenie termiczne o stopniach szczelności min. IP66. Oprawy tego typu charakteryzują się znacznie wyższą trwałością, co przekłada się bezpośrednio na niższe koszty serwisowania lamp. Co więcej, oprawy z oddzielnymi pokrywami do każdej z komór usprawnią system serwisowy.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie opraw z rozwiązaniem dwukomorowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że celem dobrego odprowadzania ciepła przez oprawy dopuszcza oprawy z rozwiązaniem dwukomorowym.

Pytanie 5:

Prosimy o informację ile wysięgników przewiduje Zamawiający do montażu. Co więcej, prosimy o informację jakiej długości mają być te wysięgniki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w zadaniu podstawowym przewidział montaż 300 wysięgników. Zamawiający przewiduje wymianę wysięgników w miejscach,

gdzie to będzie konieczne. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówienia przewidział udzielenie zamówień podobnych do kwoty 20 % wartości zamówienia i w ramach potrzeby Zamawiający będzie mógł zlecić montaż większej ilości wysięgników.

Zamawiający przewiduje maksymalną długość wysięgnika do 1,50 m.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga wymianę zabezpieczeń, przewodów do każdej z modernizowanej oprawy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wymaga wymiany zabezpieczeń oraz przewodów do każdej z modernizowanej oprawy co przewidział w drugim przedmiarze robót załączonym do SWZ.

Zamawiający:

WÓJT
mgr Magdalena Małachowska