



LEGENDA:

- Elementy istniejące bez zmian
 Elementy istniejące do demontażu

Średnica armatury odcinającej, zaporowej oraz filtrów zgodnie z wymiarem średnic rurociągów na których ww. elementy zostały zaprojektowane

1. Istn. kocioł gazowy – demontażu
2. Istn. postument kotła – do demontażu
3. Istn. czopuch kotła Ø200 – do demontażu
4. Istn. pompa obiegowa instalacji c.o. po zimnej stronie wymiennika – bez zmian
5. Istn. naczynie wzniorcze przeponowe 200N – do demontażu
6. Istn. przewód spalinowy Ø200 – do demontażu
7. Istn. rozdzielacz obiegów grzewczych z osprzętem – bez zmian
8. Istn. wpust podłogowy – do demontażu
9. Istn. kanał nawiewny – bez zmian
10. Istn. umywalka – bez zmian

UWAGA!

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
 POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROJEKTANTA
 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE
 I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
 W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" ul. Fabryczna 1, 34-600 Limanowa gm. Limanowa, pow. limanowski woj. małopolskie			data: 03.2025
			stadium projektu budowlany
temat projektu: Instalacje sanitarne	Projektant: mgr inż Marek Gurgul	Sprawdzający: mgr inż Wojciech Urbaś	skala: 1:50
temat rysunku: Modernizacja kotłowni gazowej – rzut pomieszczenia kotłowni stan istniejący, demontaże i rozbiórki			nr rysunku: IS.01